

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
БӘЛӘБӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БӘЛӘБӘЙ КАЛАҢЫНЫҢ
КАТНАШ ТӨРЗӘГЕ 2-СЕ «ЙОНДОЗСОК»
БАЛАЛАР БАКСАҢЫ
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ
МӘКТӘПКӘСӘ БЕЛЕМ
БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(БӘЛӘБӘЙ КАЛАҢЫНЫҢ 2-СЕ МАМББУ)
Карл Марке урамы, 5/1, Бәләбәй калаһы,
Башкортостан Республикаһы, 452000
Тел. (34786) 5-88-90
E-mail: ds2-zvezdochka@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2
«ЗВЕЗДОЧКА» Г.БЕЛЕБЕЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ №2 Г.БЕЛЕБЕЯ
Карла Маркса ул. 5/1, г.Белебей,
Республика Башкортостан, 452000
Тел. (34786) 5-88-90
E-mail: ds2-zvezdochka@mail.ru

ОКПО 55837222, ОГРН 1020201578847, ИНН/КПП 0255009578025501001

29.03.2019 № 24

Отчет об исполнении предписания №91/1/1 от 27 июня 2018 года

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка об исполнении
1.	Ширина путей эвакуации в свету в группах: -№ 5 менее 1м, фактически 98 см; -№2,6 менее 0,8м, фактически 0,79 см; -изолятора менее 0,8, фактически 0,55м	01.04.2019	Выполнено
2.	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м в групповых №7,5,2	01.04.2019	Выполнено
3.	В помещении приборов управления пожарной сигнализацией отсутствует аварийное освещение	01.04.2019	Выполнено
4.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	01.04.2019	Выполнено
5.	Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону	01.04.2019	Выполнено

6.	Конструкция дверей эвакуационного выхода на эвакуационные лестницы с групповых на 2 этаже не обеспечивают их безопасного свободного открывания за необходимое время	01.04.2019	Выполнено
7.	Точечные тепловые извещатели в кухонном помещении расположены на удаленности от стены 2,7м, что больше допустимого 2,5м	01.04.2019	Выполнено

Заведующий



Г. Ф. Алтынбаева

Г.Ф.Алтынбаева