


Утверждаю:
Заведующий МАДОУ
детский сад № 23 г.Белебея
 Ф.М.Габдуллина
« 11 » апреля 2018 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ
БЕЛЕБЕЕВСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ НАЗДОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УНДиПР ГУ МЧС РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

согласно акту от 10 апреля 2018 года, № 13

№пп	Выявленные нарушения	Сроки устранения	Ответственные	Отметка о выполнении
1.	В помещении музыкального зала корпуса 2 допускается попадание атмосферных осадков через потолочное перекрытие на электрооборудование (ПУЭ п.1.1.21, ПТЭ п.1.7.18, п.42 ППР РФ).	03.04.2019г.	Заведующий	- проведен текущий ремонт кровли июль 2018г.
2.	В помещении спальной комнаты группы №9 корпуса 2 допускается попадание атмосферных осадков через потолочное перекрытие на электрооборудование (ПУЭ п.1.1.21, ПТЭ п.1.7.18, п.42 ППР РФ).	03.04.2019г.	Заведующий	- проведен текущий ремонт кровли июль 2018г