



6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, размещенного на интернет-сайте Прокуратуры РБ <https://bashprok.ru/>

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
  - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
  - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
  - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
  - реквизиты требований прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов.
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются: осуществление деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояние используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является *(отметить нужное)*:

- соблюдение в зданиях, сооружениях, территориях или земельных участках, используемых (эксплуатируемых) организациями в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности;
  - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
  - соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
  - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
  - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  - по обеспечению безопасности государства;
  - по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить

проверку окончить не позднее

с “ 01 ” апреля 20 21 г.

“ 28 ” апреля 20 21 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

На основании статей 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей 9, 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктов 1, 5, 8, 9, 10, 11, 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:



статьи 1-152 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 1-458 постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 г. № 1479, приказ федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190 об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности с 01 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года;
- истребование информации, документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, в соответствии с п. 13 данного распоряжения с 01 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года;
- оформление проверочных листов, применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора с 01 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года;

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности». Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290, приказ МЧС России от 28.06.2018 N 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. документы, содержащие сведения о юридическом лице (устав (положение) юридического лица);
2. проектная документация на используемое здание, сооружение, помещения (в том числе поэтажные планы);
3. документы, подтверждающие обучение ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности и персонала учреждения (прохождении противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума);
4. документы, необходимые для подтверждения соответствия выполнения противопожарных мероприятий (акты приемки автоматических систем противопожарной защиты, акты проведения скрытых работ, протоколы проведения испытаний, сертификаты на используемую продукцию);
5. техническая документация, связанная с вопросами противопожарной защиты, договоры на обслуживание систем и средств противопожарной защиты объекта;
6. журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
7. документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки (пропитки) конструкций зданий, сооружений, и по проведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки);
8. подтверждающие документы с показателями пожарной опасности на баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещенные на фасадах зданий и сооружений;
9. документ, устанавливающий перечень, специально отведенных мест для курения на территории объектов;
10. подтверждающие документы (с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) по перекатке пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);
11. документы, подтверждающие проведение практических тренировок по отработке действий персонала по эвакуации людей при пожаре;
12. акты проверок работоспособности систем противопожарной защиты;
13. протокол испытаний и журнал эксплуатации (систем противопожарной защиты) наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;
14. декларация пожарной безопасности;
15. утверждённые инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), разработанная в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 г. № 1479.
16. документы подтверждающие присвоения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определяющие класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения;
17. подтверждающие документы (с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;
18. подтверждающие документы проверки в части водоотдачи (с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;

Заместитель начальника Белебеевского межрайонного  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

  
С.А. Михайлов

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)  
(подпись, заверенная печатью)

О проведении настоящей проверки юридическое лицо уведомлено:

  
\_\_\_\_\_  
(дата, фамилия и инициалы законного представителя юридического лица, реквизиты документа, на основании которого действует представитель юридического лица, подпись)

С настоящим распоряжением, а также с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с целями, задачами, основаниями проведения настоящей проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения, ознакомлен (-а), заверенную печатью копию настоящего распоряжения получил (-а):

  
\_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица, реквизиты документа, на основании которого действует представитель юридического лица, подпись, дата)

Заместитель главного государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского  
районов РБ по пожарному надзору Михайлов Станислав Анатольевич, тел. 8(3486)4-21-00, belebeyogpn@mail.ru  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС России по Республике Башкортостан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 2525952 ф.8 (347) 2525952 E-mail: cancel@02.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Республике Башкортостан**

(наименование органа государственного надзора)

г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а., тел. 4-21-00, E-mail: belebeyogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 31/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад комби-  
нированного вида №24 «Березка» г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики  
(МАДОУ Детский Сад №24 г. Белебей), заведующему Гарифуллиной Нурие Фуатовне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Михайлова С. А. №31 от 09.03.2021г, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин. 26 апреля 2021 по 15 ч 00 мин. 26 апреля 2021; с 11 ч 00 мин. 28 апреля 2021 по 12 ч 00 мин. 28 апреля 2021

проведена проверка

*государственным инспектором Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского райо-  
нов по пожарному надзору - инспектором Белебеевского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ  
МЧС России по РБ лейтенантом внутренней службы Ковалевым Александром Юрьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбиниро-  
ванного вида №24 «Березка» г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики  
(МАДОУ Детский Сад №24 г. Белебей), г.Белебей, ул. Фурманова, 61*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Заведующим Гарифуллина Нурия Фуатовна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещения производственного, складского назначения не имеют категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности (кладовая, продуктовый склад)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	01.10.2021	
2	Не предусмотрены по маршрутам эвакуации освещение путей эвакуации, а именно: - перед каждым эвакуационным выходом; - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед каждым конечным выходом из здания	п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2021	
3	Предусмотренный в составе здания пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) от коридора. (Фактически имеется дверной проем, не предусмотренный проектом с заполнением проема не противопожарной дверью в коридор 1 этажа)	п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.10.2021	
4	Помещения складского назначения, не выделены противопожарными преградами. (Кладовая комната, продуктовый склад)	п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.10.2021	
5	В лестничных клетках, левого и правого крыла, отсутствует приспособление для самозакрывания дверей.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Прави-	01.10.2021	

		тельства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479		
6	В кабинетах №№ 6,5,10,11,12, а также в коридоре на 2-ом этаже, допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор Белебеевского, Ермекеевского,  
Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору  
Ковалев Александр Юрьевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» апреля 2021г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten Signature]*  
(подпись)

*Зябер Рафикович*  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2021г.

**Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Белебей, ул.  
Интернациональная, 59а  
(место составления акта)

«28» апреля 2021г.

(дата составления акта)  
«13» час «00» мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 31**

по адресу/адресам: Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, 61  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Михайлова С.А. №31 от 09 марта 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №24 «Березка» г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики (МАДОУ Детский Сад №24 г. Белебей)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

26.04.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

28.04.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Белебеевским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а, тел. (34786)4-21-00

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

проведении выездной проверки) заведующий Гарифуллина Н. Ф. «09» марта 2021г 12:00  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Ковалев Александр Юрьевич.  
эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: Заведующий Гарифуллина Нурия Фуатовна  
*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

– В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Помещения производственного, складского назначения не имеют категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности (кладовая, продуктовый склад)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	МАДОУ ДС №24
2	Не предусмотрены по маршрутам эвакуации освещение путей эвакуации, а именно: - перед каждым эвакуационным выходом; - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед каждым конечным выходом из здания	п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий МАДОУ ДС №24 Гарифуллина Н.Ф.
3	Предусмотренный в составе здания пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) от коридора. (Фактически имеется дверной проем, не предусмотренный проектом с заполнением проема не противопожарной дверью в коридор 1 этажа)	п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	Заведующий МАДОУ ДС №24 Гарифуллина Н.Ф.
4	Помещения складского назначения, не выделены противопожарными преградами. (Кладовая комната, продуктовый склад)	п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	Заведующий МАДОУ ДС №24 Гарифуллина Н.Ф.

5	В лестничных клетках, левого и правого крыла, отсутствует приспособление для samozакрывания дверей.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	МАДОУ ДС №24
6	В кабинетах №№ 6,5,10,11,12, а также в коридоре на 2-ом этаже, допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года № 1479	МАДОУ ДС №24

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не является предметом проверки
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку, государственный инспектор Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Ковалев Александр Юрьевич

«28» апреля 2021г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Гарифуллина Нурия Фуатовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)