

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 16 «СОЛНЫШКО»
(МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 16 «Солнышко»)
140571, Московская обл., Озёрский район, с.Полурядинки, 84967042385

Исх. _32_ от _25_ марта 2019 года

Заместителю главного государственного инспектора
городского округа Озёры по пожарному надзору
Баранову Павлу Викторовичу

ОТВЕТ

**На представление об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения № 18-2-10-25-19 от 21.02.2019.**

Администрация МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 16 «Солнышко» сообщает о принятых мерах по исполнению представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 18-2-10-25-19 от 21.02.2019.:

1. Автоматическая пожарная сигнализация отсутствует в гладильной, кладовой №1 и кладовой № 2, т.к. при проведении ремонта в связи с протечкой и опасностью замыкания организацией, ответственной за обслуживание АПС, датчики были демонтированы.
В настоящее время начат процесс закупки по установке датчиков. Отправлена заявка в управление образования на выделение средств для доустановки датчиков.
2. Не соблюдены проектные решения, т.к. проект был разработан в 2008 году. Отправлены запросы в соответствующие организации на разработку проекта системы АПС.
3. Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа на первом этаже возле музыкального кабинета по причине отсутствия финансирования на конец 2018 года. В настоящее время приобретены и установлены запоры для эвакуационных выходов.
4. На ответственного за пожарную безопасность, заместителя заведующего по безопасности Долматову А.В., за нарушения требований пожарной безопасности было наложено взыскание (замечание) (приказ № 89 от 04.03.2019).



Заведующий

Н.Ю.Лисиенко