

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Новокуркинское шоссе вл. 34, г. Химки 141501 т.(498) 505-41-70 ф.(498) 505-41-70 E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу
Воскресенск УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного надзора)

ул. Цесиса дом 13, г. Воскресенск, Московская область,
тел. 8(496)44-123-58, E-mail: ONDvoskresensk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25

по делу об административном правонарушении

(регистрационный индекс ПД)

«25» апреля 2022г.
(дата рассмотрения дела)

ул. Цесиса дом 13, г. Воскресенск
(место рассмотрения дела)

Я, инспектор ОНД и ПР по городскому округу Воскресенск лейтенант внутренней службы Масягин Александр Дмитриевич

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 25 от 18.04.2022г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Сергеева Наталья Владимировна

Дата и место рождения 01.07.1979, гор. Воскресенск Московской обл.

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел.: г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 15, кв. 111

Фактически проживающий(ая), тел.: г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 15, кв. 111

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт серия 4605 №070346 выдан Управлением внутренних дел Воскресенского района Московской области 03.07.2003.

Привлекалась(ся) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась(-ась)

Работающий(ая)/служащий(ая) МОУ «СОШ «Горизонт», Директор
(наименование и адрес организации, телефон)

18 апреля 2022г. в 10 час. 00 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением за соблюдением законодательства пожарной безопасности в зданиях и помещениях МОУ «СОШ «Горизонт» по адресу: г. Воскресенск, ул. Кагана, зд 21

допустил(-а) нарушения пожарной безопасности:

1. В левом крыле на 1 этаже на плане эвакуации отсутствует метка о месте расположения плана эвакуации. СП 12.2.143.2009 п. 6.2.10; Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п. 5;

2. Не проводятся работы по очистке воздуховодов (вентиляции) от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п. 43;

3. Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а также ее составными частями достигнут предельный срок службы, который составляет более 10 лет (системы АПС и СОУЭ введены в эксплуатацию в 2010 г). Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п. 54; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.6, п. 5.1.7;

4. На дверях в левом крыле на 1 этаже отсутствует устройство для их samozакрывания.

Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.14, п. 24, п.29; СП 1.13130.2020 п.4.4.6, п.4.4.11;

5. В правом крыле на 1 этаже на плане эвакуации отсутствует метка о месте расположения плана эвакуации, СП 12.2.143.2009 п. 6.2.10; Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.5;

6. На дверях в правом крыле на 1 этаже отсутствует устройство для их самозакрывания, Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.14, п. 24, п.29; СП 1.13130.2020 п.4.4.6, п.4.4.11;

7. На дверях в левом крыле на 2 этаже отсутствует устройство для их самозакрывания, Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.14, п. 24, п.29; СП 1.13130.2020 п.4.4.6, п.4.4.11;

8. На дверях в левом крыле на 3 этаже отсутствует устройство для их самозакрывания, Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.14, п. 24, п.29; СП 1.13130.2020 п.4.4.6, п.4.4.11;

9. На дверях в правом крыле на 3 этаже отсутствует устройство для их самозакрывания, Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.14, п. 24, п.29; СП 1.13130.2020 п.4.4.6, п.4.4.11;

10. - В левом крыле на 1 этаже план эвакуации выполнен не на основе фотолюминесцентных материалов, СП 12.2.143.2009 п. 6.2.7, Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.5;

11. На дверях в левом крыле на 4 этаже отсутствует устройство для их самозакрывания, Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.14, п. 24, п.29; СП 1.13130.2020 п.4.4.6, п.4.4.11;

12. В подвале хранится горючий мусор, Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.16.

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание п. 1 ст. 4.2 (4-3) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (раскаяние лица, совершившего административное правонарушение)

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Сергеева Наталья Владимировна

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

штрафа в размере 6000 (ШЕСТИ ТЫСЯЧ) рублей

(мотивированное решение по делу)

Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица, имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии начальнику ОНД и ПР по г.о. Воскресенск (адрес: г. Воскресенск, ул. Цесиса д.13); начальнику Главного управления НД и ПР ГУ МЧС России по Московской области (141410, г.о. Химки, Новокуркинское ш., вл. 34); в Воскресенский городской суд (140200, г. Воскресенск, ул. Советская, д.3а)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее **60 дней** со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Исходящее постановление:
инспектор ОНД и ПР по городскому округу
Искресенск Масыгин А.Д.

Инициалы, должность и фамилия


Подпись



Копию постановления получил(а)
«25» апреля 2022г.

дата, подпись



Сергеева Н.В.
фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа, адрес направления, дата отправления, № почтового отделения и № квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «05» мая 2022г.
(исполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами
исполнения расчетных документов на перечисление суммы административного
штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего
необходимую информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа:

Получатель: УФК по Московской области (Главное Управление МЧС России по Московской области),
ПП: 504701001, ИНН: 5036062440, Код ОКТМО: 46710000, ЕКС: 40 102 810 845 370 000 004, в: ГУ Банка
России по ЦФО// УФК по Московской области, г. Москва, Л/с получателя: 04481784030, БИК: 004525987,
С: 03100643000000014800, КБК: 177 1 16 01201 01 0004 140. Назначение платежа: Штраф за нарушение
требований пожарной безопасности. Постановление № 25 от 25.04.2022

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 25 от «25» апреля 2022г.г. исполнено: « » _____ 20__ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » _____ г.

Исх. №